



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona č. 22/1997 Sb.

Provozovna: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou IČO: 63146606
tel.: 483 736 060-2, fax: 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Diferenční ventily R147, R148

Varianty: odvozené varianty jsou konstrukčně shodné, liší se pouze velikostí, hmotností a jmenovitým průměrem připojení.

Výrobce: GIACOMINI s.p.a., S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22.5.1996, dle ISO 9001/1994,
který osvědčuje zavedení systému jakosti.

Popis a určení výrobku:

Diferenční ventily jsou určeny k nastavení příslušného diferenčního tlaku v teplovodních otopných soustavách s cílem odstranění hluku na termostatických ventilech a ochrany čerpadel a kotlů udržováním minimálního průtočného množství. Diferenční tlak je nastavitelný v rozsahu 10 až 70 kPa při maximální provozní teplotě do 120°C.

Splňují:

Základní požadavky nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. §5.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

ČSN 133060-2:1978; ČSN 133060-4:1993, ČSN 133005-1:1994; ČSN 134309-2:1994; ČSN 134309-4:1994;
ČSN 060830:1996

Údaje o autorizované osobě:

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,
IČO: 00001490,

vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-8065 ze dne 23.9.1998 a certifikát B-30-01010/98 ze dne 30.9.1998

V Jablonci nad Nisou dne 1.1.2011

Arnošt Křenovský
jednatel