



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona Č. 22/1997 Sb.

Provozovna: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ:: 63146606
tel.: 483 736 060-2, fax: 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Ventily pro topné rozvody řady R3xx, R4xx

Varianty: R356, R357, R358, R385T, R386T, R436, R437, R438, R440, R487, T357, T358, T386T

Výrobce: GIACOMINI s.p.a., S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22. 5. 1996, dle ISO 9001/1994,
který osvědčuje zavedení systému jakosti.

Popis a určení výrobku:

Ventily pro topné rozvody slouží k rozebíratelnému připojení a k regulaci průtoku pracovního média radiátorem, v nichž je jako médium použita voda. Maximální provozní teplota je 120°C, maximální provozní tlak je 1,4 MPa. Odvozené varianty ventilů pro topné rozvody jednotlivých typů jsou konstrukčně shodné, od představitelů se liší velikostí, hmotností a jmenovitým průměrem připojení.

Splňují:

Základní požadavky nařízení vlády číslo 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády Sb. §5.
K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:
ČSN 133060-2:1978; ČSN 137100:1993,

Údaje o autorizované osobě:

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,
IČO: 00001490,
vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-8234 ze dne 27. 10. 1998 a certifikát B-30-01140/98 ze dne 2. 11. 1998.

V Jablonci nad Nisou dne 1. 1. 2013

Arnošt Křenovský
jednatel