PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona Č. 22/1997 Sb.

Provozovna: **GIACOMINI CZECH, s.r.o.,** Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ:: 63146606
tel.: 483 736 060-2, fax: 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Kulové kohouty pro plyn řady R95x, MOP5

Varianty: R950, R951

Výrobce: **GIACOMINI s.p.a.,** S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22. 5. 1996, dle ISO 9001/1994, který osvědčuje zavedení systému jakosti.

Popis a určení výrobku:
Kulové kohouty pro plyn řady R95x, MOP5 slouží k úplnému uzavření nebo otevření průtoku provozního média v rozvodech plynu. Provozní médium může proudit oběma směry. Kulové kohouty jsou určeny pro plyn dle EN437 (první, druhé a třetí třídy) a teplotní třídy -20°C.

Splňují:
Základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §5 a na základě pozdější novely zákona č. 71/2000 Sb. a NV è. 81/1999 Sb.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:
ČSN EN 331:1999 a normy související

Údaje o autorizované osobě:
Strojírenský zkušební ústav s.p., Autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,
IÈO: 00001490,
vydal závěrečný zkušební protokol è. 30-0491 ze dne 20. 11. 2000 a certifikát výrobku è. B-30-01292/00 ze dne 23. 11. 2000.

V Jablonci nad Nisou dne 1. 1. 2013

Arnošt Křenovský
jednatel